

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00439/21Серия **RU** № **0841402****Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 25.12.10-008-44045245-2021 «Двери противопожарные стальные сплошного заполнения и со светопрозрачным заполнением до 25 % от площади проема в свету: однопольные типа ДПС-01 EI-60 и типа ДПСО-01 EI-60, двухпольные типа ДПС-02 EI-60 и типа ДПСО-02 EI-60» от 07.05.2021 г.
Комплект конструкторской документации ДПС-01.EI.102.01.00.00 «Дверь противопожарная стальная сплошного заполнения однопольная типа ДПС-01 EI60» от 07.05.2021 г.
Комплект конструкторской документации ДПСО-01.EI.102.01.00.00 «Дверь противопожарная стальная со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету однопольная типа ДПСО-01 EI60» от 07.05.2021 г.
Комплект конструкторской документации ДПС-02.EI.102.01.00.00 «Дверь противопожарная стальная сплошного заполнения двухпольная типа ДПС-02 EI60» от 07.05.2021 г.
Комплект конструкторской документации ДПСО-02.EI.102.01.00.00 «Дверь противопожарная стальная со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету двухпольная типа ДПСО-02 EI60» от 07.05.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-008-44045245-2021 пункты 6.5, 6.6: Двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред. При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.
Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-008-44045245-2021 пункт 8.1.1: Срок хранения дверей 24 месяца.
Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-008-44045245-2021 пункт 8.1.3: Срок службы дверей –10 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсавалов Денис Сергеевич
(ф.и.о.)Щигабдинова Регина Тагировна
(ф.и.о.)