

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00436/21

Серия **RU** № **0841399**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-009-44045245-2021 «Люки противопожарные стальные сплошного заполнения типа ЛПС-01 EI-60» от 07.05.2021 г.

Комплект конструкторской документации ЛПС-01.EI.102.01.00.00 «Люк противопожарный стальной сплошного заполнения типа ЛПС-01 EI60» от 07.05.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-009-44045245-2021 пункты 6.5, 6.6: Люки должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред. При хранении в пакетах люки должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Люки должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-009-44045245-2021 пункт 8.1.1: Срок хранения люков 24 месяца.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-009-44045245-2021 пункт 8.1.3: Срок службы люков –10 лет.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Шигабдинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)